

2018年第2季度海口市国控废水污染源监测数据审核表

行政区	企业名称	行业名称	受纳水体	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	生产负荷(%)	监测点流量(吨/天)	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
秀英区	海南英利新能源有限公司	电池制造	五源河	二期总排口	电池工业污染物排放标准	/自2016年1月1日起, 现有企业水污染物排放执行表2限值/间接排放/太阳能电池	2018-4-9 00:00:00			悬浮物	18	140	mg/L	是		
				氨氮						0.094	30	mg/L	是			
				总氮						5.24	40	mg/L	是			
				氟化物						0.72	8	mg/L	是			
				PH值						7.81	6-9	无量纲	是			
				总磷						0.47	2	mg/L	是			
				化学需氧量						10	150	mg/L	是			
				氟化物						2.05	8	mg/L	是			
				PH值						7.33	6-9	无量纲	是			
				总磷						0.09	2	mg/L	是			
				化学需氧量						30	150	mg/L	是			
				悬浮物						6	140	mg/L	是			
				氨氮						0.112	30	mg/L	是			
				总氮						19.2	40	mg/L	是			
一期总排口																
签发:				审核:				经办:					第 页/共 页			