

2019年第3季度海口市重点污染源废气企业监测数据审核表

行政区	污染源名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注			
澄迈县	中电国际新能源海南有限公司老城开发区海口环保发电厂	生物质能发电	1#焚烧炉废气处理设施出口	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)	2019-07-23	氮氧化物	172	170	300	mg/m3	是	-	-			
						二氧化硫	18	18	100	mg/m3	是	-	-			
						镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	0.00022	0.00021	0.1	mg/m3	是	-	-			
						汞及其化合物	0.00030	0.00029	0.05	mg/m3	是	-	-			
						颗粒物	20.5	20.2	30	mg/m3	是	-	-			
						氯化氢	14.1	13.9	60	mg/m3	是	-	-			
						锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	0.06882	0.06784	1	mg/m3	是	-	-			
			2#焚烧炉废气处理设施出口	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)	2019-07-23	氮氧化物	162	146	300	mg/m3	是	-	-			
						二氧化硫	12	11	100	mg/m3	是	-	-			
						镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	0.00044	0.00040	0.1	mg/m3	是	-	-			
						汞及其化合物	0.00030	0.00027	0.05	mg/m3	是	-	-			
						颗粒物	15.6	14.0	30	mg/m3	是	-	-			
						氯化氢	20.8	18.7	60	mg/m3	是	-	-			
						锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	0.09787	0.08804	1	mg/m3	是	-	-			
海口市	海南英利新能源有限公司	其他电池制造	二期1号排放筒	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	2019-08-15	氮氧化物	9	9	30	mg/m3	是	-	-			
						氟化氢	0.10	0.10	3.0	mg/m3	是	-	-			
						颗粒物	11.4	11.4	30	mg/m3	是	-	-			
						氯气	0.63	0.63	5.0	mg/m3	是	-	-			
			二期3号排放筒	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	2019-08-15	氮氧化物	16	16	30	mg/m3	是	-	-			
						氟化氢	0.11	0.11	3.0	mg/m3	是	-	-			
						颗粒物	14.0	14.0	30	mg/m3	是	-	-			
						氯气	1.09	1.09	5.0	mg/m3	是	-	-			
			二期5号排气筒	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	2019-08-14	颗粒物	5.9	5.9	30	mg/m3	是	-	-			
			二期7号排放筒	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	2019-08-16	非甲烷总烃	2.41	2.41	120	mg/m3	是	-	-			
				电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)		颗粒物	12.9	12.9	30	mg/m3	是	-	-			
			二期8号排气筒	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	2019-08-16	非甲烷总烃	1.69	1.69	120	mg/m3	是	-	-			
				电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)		颗粒物	13.9	13.9	30	mg/m3	是	-	-			
			一期1号排气筒	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	2019-08-13	氮氧化物	8	8	30	mg/m3	是	-	-			
						氟化氢	0.15	0.15	3.0	mg/m3	是	-	-			
						颗粒物	4.9	4.9	30	mg/m3	是	-	-			
						氯气	4.68	4.68	5.0	mg/m3	是	-	-			
			一期2号排气筒	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	2019-08-13	非甲烷总烃	2.42	2.42	120	mg/m3	是	-	-			
				电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)		颗粒物	9.3	9.3	30	mg/m3	是	-	-			
			一期3号排气筒	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	2019-08-13	氮氧化物	25	25	30	mg/m3	是	-	-			
						氟化氢	0.12	0.12	3.0	mg/m3	是	-	-			
						颗粒物	5.4	5.4	30	mg/m3	是	-	-			
						氯气	4.40	4.40	5.0	mg/m3	是	-	-			
			一期5号排气筒	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	2019-08-13	非甲烷总烃	2.24	2.24	120	mg/m3	是	-	-			
				电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)		颗粒物	11.4	11.4	30	mg/m3	是	-	-			
			海口市	康宁(海南)光通信有限公司	光纤制造	干烟囱CEMS-SK02废气排放口	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	2019-07-25	氮氧化物	148	148	240	mg/m3	是	-	-
									二氧化硫	4	4	550	mg/m3	是	-	-
									颗粒物	17.1	17.1	120	mg/m3	是	-	-
						湿烟囱CEMS-SK01废气排放口	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	2019-07-25	氮氧化物	76	76	240	mg/m3	是	-	-
									二氧化硫	10	10	550	mg/m3	是	-	-
									颗粒物	19.3	19.3	120	mg/m3	是	-	-
			海口市	雪花啤酒(海南)有限公司	食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造	废气排放口	锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)	2019-07-24	氯化氢	2.73	2.73	100	mg/m3	是	-	-
氮氧化物	67	86							400	mg/m3	是	-	-			
二氧化硫	<3.00	<3.00							100	mg/m3	是	-	-			
						颗粒物	11.4	14.4	30	mg/m3	是	-	-			

审批:

审核:

校核:

填表: