

2019年第1季度海口市重点污染源废气企业监测数据审核表

行政区	企业名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
澄迈县	海口中电环保发电有限公司老城环保发电厂	其他电力生产	3#焚烧炉废气处理设施出口烟道	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)	2019-02-19	氮氧化物	82	88	300	mg/m3	是	-	
						二氧化硫	<3.0	<3.0	100	mg/m3	是	-	
						汞及其化合物	<0.00003	<0.00003	0.05	mg/m3	是	-	
						颗粒物	8.5	9.1	30	mg/m3	是	-	
						氯化氢	8.1	8.7	60	mg/m3	是	-	
						一氧化碳	8	8	100	mg/m3	是	-	
						镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	0.00018	0.00019	0.1	mg/m3	是	-	
			锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	0.04095	0.04360	1	mg/m3	是	-				
			4#焚烧炉废气处理设施出口烟道	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)	2019-02-19	氮氧化物	142.3	108	300	mg/m3	是	-	
						二氧化硫	<3.0	<3.0	100	mg/m3	是	-	
						汞及其化合物	<0.00003	<0.00003	0.05	mg/m3	是	-	
						颗粒物	15.6	12.0	30	mg/m3	是	-	
						氯化氢	7.1	5.3	60	mg/m3	是	-	
						一氧化碳	<1.25	<1.25	100	mg/m3	是	-	
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	0.00078	0.00059				0.1	mg/m3	是	-				
锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	0.05224	0.03970	1	mg/m3	是	-							
澄迈县	中电国际新能源海南有限公司老城开发区海口环保发电厂	火力发电	1#焚烧炉废气处理设施出口	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)	2019-02-20	氮氧化物	123	123	300	mg/m3	是	-	
						二氧化硫	9	9	100	mg/m3	是	-	
						镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	0.00007	0.00007	0.1	mg/m3	是	-	
						汞及其化合物	<0.00003	<0.00003	0.05	mg/m3	是	-	
						颗粒物	8.7	8.7	30	mg/L	是	-	
						氯化氢	5.2	5.2	60	mg/m3	是	-	
						锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	0.03037	0.03037	1	mg/m3	是	-	
			一氧化碳	19	19	100	mg/m3	是	-				
			2#焚烧炉废气处理设施出口	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB 18485-2014)	2019-02-20	氮氧化物	123	123	300	mg/m3	是	-	
						二氧化硫	9	9	100	mg/m3	是	-	
						镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计)	0.000289	0.000289	0.1	mg/m3	是	-	
						汞及其化合物	0.00005	0.00005	0.05	mg/m3	是	-	
						颗粒物	7.8	7.8	30	mg/m3	是	-	
						氯化氢	5.2	5.2	60	mg/m3	是	-	
锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计)	0.02674	0.02674				1	mg/m3	是	-				
一氧化碳	19	19	100	mg/m3	是	-							

2019年第1季度海口市重点污染源废气企业监测数据审核表

行政区	企业名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
海口市	海口粤盛海汕包装制品有限公司	泡沫塑料制造	锅炉废气处理设施出口	锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)	2019-02-15	氮氧化物	119	260	300	mg/m3	是	-	
						二氧化硫	<3.0	<3.0	300	mg/m3	是	-	
						颗粒物	24.9	54.2	50	mg/m3	是	-	
海口市	海南椰家力服务有限公司	瓶(罐)装饮用水制造	锅炉废气排放筒	锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)	2019-03-04	氮氧化物	94	141	200	mg/m3	是	-	
						二氧化硫	<3.0	<3.0	50	mg/m3	是	-	
						颗粒物	5.0	7.4	20	mg/m3	是	-	
						林格曼黑度	<0.5	<0.5	1	级	是	-	
海口市	海南裕泰科技饲料有限公司	饲料加工	臭气处理装置出口	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	2019-02-15	臭气浓度	239	239	2000	无量纲	是	-	
			锅炉废气处理设施出口	锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)	2019-02-15	氮氧化物	73	64	200	mg/m3	是	-	
						二氧化硫	<3.0	<3.0	50	mg/m3	是	-	
						颗粒物	3.8	3.3	20	mg/m3	是	-	
海口市	康宁(海南)光通信有限公司	光纤制造	干烟囱CEMS-SK02废气排放口	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	2019-01-09	氮氧化物	142	142	0-240	mg/m3	是	-	
						二氧化硫	4	4	-	mg/m3	-	-	
						颗粒物	8.5	8.5	0-120	mg/m3	是	-	
			湿烟囱CEMS-SK01废气排放口	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	2019-01-09	氮氧化物	98	135	0-240	mg/m3	是	-	
						二氧化硫	6	6	-	mg/m3	-	-	
						颗粒物	9.9	9.9	0-120	mg/m3	是	-	
						氯化氢	7.87	7.87	0-100	mg/m3	是	-	

审批:

审核:

校核:

填表: