

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
桂林洋污水处理厂	海口长丰水务投资有限公司桂林洋污水处理厂污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2020-04-01	烷基汞	<0.00003	<0.00003	不得检出	mg/L	否	-	是	-
				总铬	<0.0002	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-
				总氮 (以N计)	51.0	3.33	15	mg/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
				粪大肠菌群数	2600000	<20	1000	个/L	否	-	是	-
				化学需氧量	239	46	50	mg/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂 (LAS)	2.82	<0.05	0.5	mg/L	否	-	是	-
				五日生化需氧量	108	9.3	10	mg/L	否	-	是	-
				总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-
				石油类	18.49	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-
				总磷 (以P计)	6.71	0.14	0.5	mg/L	否	-	是	-
				氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	28.1	0.246	5	mg/L	否	-	是	-
				动植物油	6.57	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-
				pH值	7.13	7.73	6-9	无量纲	否	-	是	-
				色度	32	4	30	倍	否	-	是	-
				总砷	0.0011	0.0004	0.1	mg/L	否	-	是	-
				悬浮物	150	5	10	mg/L	否	-	是	-
				总铅	0.013	0.032	0.1	mg/L	否	-	是	-
总汞	0.00005	<0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-				

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
海口市白沙门污水处理厂(二期)	白沙门厂(二期)污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2020-04-02	总汞	0.00007	<0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-
				总铅	<0.0007	<0.0007	0.1	mg/L	否	-	是	-
				总砷	0.0011	0.0006	0.1	mg/L	否	-	是	-
				色度	32	4	30	倍	否	-	是	-
				悬浮物	248	6	20	mg/L	否	-	是	-
				pH值	6.90	7.10	6-9	无量纲	否	-	是	-
				氨氮(NH3-N)	37.7	0.504	8	mg/L	否	-	是	-
				动植物油	5.04	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				总磷(以P计)	1.56	0.36	1	mg/L	否	-	是	-
				石油类	5.69	0.07	3	mg/L	否	-	是	-
				粪大肠菌群	3300000	<20	10000	个/L	否	-	是	-
				总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-
				总铬	<0.0002	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-
				五日生化需氧量	73	4.5	20	mg/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	3.30	<0.05	1	mg/L	否	-	是	-
				化学需氧量	160	15	60	mg/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
总氮(以N计)	43.1	7.40	20	mg/L	否	-	是	-				
烷基汞	<0.00003	<0.00003	0	mg/L	否	-	是	-				

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
海口市长流污水处理厂	长流厂污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2020-04-01	总氮 (以N计)	40.0	5.94	20	mg/L	否	-	是	-
				烷基汞	<0.00003	<0.00003	/	mg/L	否	-	是	-
				化学需氧量	236	6	60	mg/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂 (LAS)	2.92	<0.05	1	mg/L	否	-	是	-
				五日生化需氧量	106	1.7	20	mg/L	否	-	是	-
				总铬	<0.0002	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-
				总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-
				粪大肠菌群	2700000	<20	10000	个/L	否	-	是	-
				石油类	5.32	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				总磷 (以P计)	2.64	0.14	1	mg/L	否	-	是	-
				动植物油	5.01	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	33.6	0.676	8	mg/L	否	-	是	-
				pH值	7.34	7.36	6-9	无量纲	否	-	是	-
				悬浮物	118	6	20	mg/L	否	-	是	-
				色度	32	4	30	倍	否	-	是	-
				总砷	0.0012	0.0004	0.1	mg/L	否	-	是	-
				总铅	0.046	<0.0007	0.1	mg/L	否	-	是	-
总汞	0.00005	<0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-				

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂一期）	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2020-04-02	总汞	<0.00004	<0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-
				总铅	<0.0007	<0.0007	0.1	mg/L	否	-	是	-
				总砷	0.0009	0.0004	0.1	mg/L	否	-	是	-
				pH值	6.96	7.36	6-9	无量纲	否	-	是	-
				色度	32	8	30	倍	否	-	是	-
				悬浮物	212	7	20	mg/L	否	-	是	-
				动植物油	8.46	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	28.0	1.14	8	mg/L	否	-	是	-
				石油类	6.42	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				粪大肠菌群	1800000	<20	10000	个/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂 (LAS)	3.90	<0.05	1	mg/L	否	-	是	-
				总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-
				五日生化需氧量	102	7.0	20	mg/L	否	-	是	-
				总铬	<0.0002	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-
				总磷 (以P计)	4.10	0.20	1	mg/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
				化学需氧量	228	24	60	mg/L	否	-	是	-
				烷基汞	<0.00003	<0.00003	不得检出	mg/L	否	-	是	-
总氮 (以N计)	39.2	10.2	20	mg/L	否	-	是	-				

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
海口市长流污水处理厂	长流厂污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2020-01-02	总铅	<0.0007	<0.0007	0.1	mg/L	否	-	是	-
				色度	25	5	30	倍	否	-	是	-
				悬浮物	190	7	20	mg/L	否	-	是	-
				总汞	0.00015	0.00011	0.001	mg/L	否	-	是	-
				pH值	7.09	7.58	6-9	无量纲	否	-	是	-
				氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	21.0	1.70	8	mg/L	否	-	是	-
				总砷	0.0016	0.0011	0.1	mg/L	否	-	是	-
				总磷 (以P计)	2.82	0.19	1	mg/L	否	-	是	-
				动植物油	0.16	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				五日生化需氧量	32	3.5	20	mg/L	否	-	是	-
				石油类	0.10	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-
				粪大肠菌群	4000000	<20	10000	个/L	否	-	是	-
				化学需氧量	70	12	60	mg/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂 (LAS)	2.96	<0.05	1	mg/L	否	-	是	-
				总铬	0.00048	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
烷基汞	<0.00003	<0.00003	/	mg/L	否	-	是	-				
总氮 (以N计)	31.0	5.31	20	mg/L	否	-	是	-				

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
海口市白沙门污水处理厂（二期）	白沙门厂（二期）污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918-2002）	2020-01-03	总氮（以N计）	37	4.24	20	mg/L	否	-	是	-
				烷基汞	<0.00003	<0.00003	0	mg/L	否	-	是	-
				化学需氧量	174	30	60	mg/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
				总铬	<0.0002	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂（LAS）	2.71	<0.05	1	mg/L	否	-	是	-
				粪大肠菌群	2500000	<20	10000	个/L	否	-	是	-
				总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-
				石油类	0.35	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				五日生化需氧量	78	9.2	20	mg/L	否	-	是	-
				动植物油	0.28	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				总磷（以P计）	2.3	0.21	1	mg/L	否	-	是	-
				总砷	0.0028	0.0008	0.1	mg/L	否	-	是	-
				氨氮（NH3-N）	26.2	1.04	8	mg/L	否	-	是	-
				pH值	6.88	7.06	6-9	无量纲	否	-	是	-
				总汞	0.00012	<0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-
				悬浮物	480	7	20	mg/L	否	-	是	-
				色度	25	5	30	倍	否	-	是	-
总铅	<0.0007	<0.0007	0.1	mg/L	否	-	是	-				

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
桂林洋污水处理厂	海口长丰水务投资有限公司桂林洋污水处理厂污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2020-01-02	烷基汞	<0.00003	<0.00003	不得检出	mg/L	否	-	是	-
				总氮 (以N计)	33.2	7.55	15	mg/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
				粪大肠菌群数	2600000	<20	1000	个/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂 (LAS)	2.57	<0.05	0.5	mg/L	否	-	是	-
				总铬	<0.0002	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-
				化学需氧量	78	16	50	mg/L	否	-	是	-
				石油类	0.20	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-
				总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-
				动植物油	0.16	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-
				总磷 (以P计)	2.73	0.33	0.5	mg/L	否	-	是	-
				五日生化需氧量	35	4.7	10	mg/L	否	-	是	-
				pH值	7.26	7.35	6-9	无量纲	否	-	是	-
				氨氮 (NH3-N)	23.0	0.436	5	mg/L	否	-	是	-
				总铅	<0.0007	<0.0007	0.1	mg/L	否	-	是	-
				总砷	0.0008	<0.0003	0.1	mg/L	否	-	是	-
				悬浮物	422	8	10	mg/L	否	-	是	-
				总汞	0.00009	0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-
色度	25	5	30	倍	否	-	是	-				

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
海口美兰国际机场有限责任公司（污水处理站）	海南美兰国际机场废水回用口	城市污水再生利用 城市杂用水水质(ZD-GB/T18920-2002)	2020-01-09	溶解性总固体		260	1000	mg/L	否	-	是	-
				总余氯		2.66	0.2	mg/L	否	-	是	-
				浊度		6	10	mg/L	否	-	是	-
				溶解氧		3.18	1	mg/L	否	-	是	-
		色度		25	5	30	倍	否	-	是	-	
		总铅		0.0024	<0.0041	0.1	mg/L	否	-	是	-	
		总汞		0.00029	0.00015	0.001	mg/L	否	-	是	-	
		悬浮物		382	8	10	mg/L	否	-	是	-	
		氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)		12.2	1.64	5	mg/L	否	-	是	-	
		总砷		0.0030	0.0012	0.1	mg/L	否	-	是	-	
		动植物油		0.44	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-	
		五日生化需氧量		92	2.4	10	mg/L	否	-	是	-	
		pH值		7.11	7.97	6-9	无量纲	否	-	是	-	
		石油类		0.16	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-	
		阴离子表面活性剂 (LAS)		3.84	<0.05	0.5	mg/L	否	-	是	-	
		总磷 (以P计)		4.49	0.40	0.5	mg/L	否	-	是	-	
		总镉		<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-	
		粪大肠菌群数		2500000	<20	1000	个/L	否	-	是	-	
		化学需氧量		204	8	50	mg/L	否	-	是	-	
		六价铬		<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-	
		总大肠菌群			<2	3	个/L	否	-	是	-	
烷基汞	<0.00003	<0.00003	/	mg/L	否	-	是	-				
总铬	<0.0002	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-				
总氮 (以N计)	55.2	8.26	15	mg/L	否	-	是	-				



## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
海口市长流污水处理厂	长流厂污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2020-01-02	总铅	<0.0007	<0.0007	0.1	mg/L	否	-	是	-
				色度	25	5	30	倍	否	-	是	-
				悬浮物	190	7	20	mg/L	否	-	是	-
				总汞	0.00015	0.00011	0.001	mg/L	否	-	是	-
				pH值	7.09	7.58	6-9	无量纲	否	-	是	-
				氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	21.0	1.70	8	mg/L	否	-	是	-
				总砷	0.0016	0.0011	0.1	mg/L	否	-	是	-
				总磷 (以P计)	2.82	0.19	1	mg/L	否	-	是	-
				动植物油	0.16	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				五日生化需氧量	32	3.5	20	mg/L	否	-	是	-
				石油类	0.10	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-
				粪大肠菌群	4000000	<20	10000	个/L	否	-	是	-
				化学需氧量	70	12	60	mg/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂 (LAS)	2.96	<0.05	1	mg/L	否	-	是	-
				总铬	0.00048	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
烷基汞	<0.00003	<0.00003	/	mg/L	否	-	是	-				
总氮 (以N计)	31.0	5.31	20	mg/L	否	-	是	-				

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂一期）	污水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2020-01-03	烷基汞	<0.00003	<0.00003	不得检出	mg/L	否	-	是	-
				总氮（以N计）	40.0	5.02	20	mg/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
				总铬	<0.0002	<0.00002	0.1	mg/L	否	-	是	-
				粪大肠菌群	5600000	<20	10000	个/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂（LAS）	3.06	<0.05	1	mg/L	否	-	是	-
				化学需氧量	347	41	60	mg/L	否	-	是	-
				总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-
				石油类	0.31	0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				动植物油	0.23	<0.06	3	mg/L	否	-	是	-
				总磷（以P计）	8.80	0.27	1	mg/L	否	-	是	-
				氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	29.3	0.687	8	mg/L	否	-	是	-
				pH值	6.97	7.33	6-9	无量纲	否	-	是	-
				五日生化需氧量	156	9.5	20	mg/L	否	-	是	-
				总砷	0.0014	0.0009	0.1	mg/L	否	-	是	-
				悬浮物	348	8	20	mg/L	否	-	是	-
				总汞	0.00037	0.00007	0.001	mg/L	否	-	是	-
				色度	25	5	30	倍	否	-	是	-
总铅	<0.0007	<0.0007	0.1	mg/L	否	-	是	-				

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
海南金鹿投资集团有限公司金鹿工业园污水处理站	金鹿工业园污水处理站	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2020-03-18	总铅	0.0094	0.0023	0.1	mg/L	否	-	是	-
				色度	20	4	30	倍	否	-	是	-
				悬浮物	63	8	10	mg/L	否	-	是	-
				总汞	0.00032	0.00017	0.001	mg/L	否	-	是	-
				氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	48.4	0.936	5	mg/L	否	-	是	-
				总砷	0.0006	<0.0003	0.1	mg/L	否	-	是	-
				动植物油	3.34	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-
				五日生化需氧量	378	2.2	10	mg/L	否	-	是	-
				pH值	7.11	6.90	6-9	无量纲	否	-	是	-
				石油类	0.18	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-
				总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-
				粪大肠菌群数	2500000	<20	1000	个/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	2.65	<0.05	0.5	mg/L	否	-	是	-
				总磷(以P计)	4.36	0.16	0.5	mg/L	否	-	是	-
				总铬	<0.0002	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
				化学需氧量	1260	7	50	mg/L	否	-	是	-
				总氮(以N计)	82.9	3.95	15	mg/L	否	-	是	-
		烷基汞	<0.00003	<0.00003	不得检出	mg/L	否	-	是	-		
				污水综合排放标准(GB8978-1996)		氟化物	0.24	0.22	10	mg/L	否	-
				总铅	0.002	0.0013	0.1	mg/L	否	-	是	-

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
狮子岭二期污水处理厂	污水处理厂总排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2020-01-14	总汞	0.00009	<0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-
				悬浮物	298	6	10	mg/L	否	-	是	-
				色度	32	4	30	倍	否	-	是	-
				动植物油	0.20	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-
				总磷 (以P计)	2.44	0.24	0.5	mg/L	否	-	是	-
				石油类	0.19	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-
				总砷	0.0060	0.0037	0.1	mg/L	否	-	是	-
				pH值	7.08	7.67	6-9	无量纲	否	-	是	-
				五日生化需氧量	564	4.1	10	mg/L	否	-	是	-
				氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	19.7	1.06	5	mg/L	否	-	是	-
				烷基汞	<0.00003	<0.00003	0	mg/L	否	-	是	-
				总氮 (以N计)	28.0	4.36	15	mg/L	否	-	是	-
				化学需氧量	564	14	50	mg/L	否	-	是	-
				粪大肠菌群数	2500000	<20	1000	个/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂 (LAS)	2.77	<0.05	0.5	mg/L	否	-	是	-
				总铬	0.0006	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-
	总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-			
	污水综合排放标准 (GB8978-1996)			氟化物	1.08	1.02	10	mg/L	否	-	是	-

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
狮子岭一期污水处理厂	狮子岭一期排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)	2020-01-06	总铅	0.0024	<0.0007	0.1	mg/L	否	-	是	-
				色度	25	5	30	倍	否	-	是	-
				悬浮物	265	7	10	mg/L	否	-	是	-
				总汞	0.00051	0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-
				氨氮(NH3-N)	14.4	0.588	5	mg/L	否	-	是	-
				pH值	7.63	7.06	6-9	无量纲	否	-	是	-
				总砷	0.0028	0.0006	0.1	mg/L	否	-	是	-
				总磷(以P计)	4.22	0.13	0.5	mg/L	否	-	是	-
				动植物油	2.50	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-
				五日生化需氧量	208	8.2	10	mg/L	否	-	是	-
				石油类	2.82	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-
				总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	2.78	<0.05	0.5	mg/L	否	-	是	-
				化学需氧量	461	27	50	mg/L	否	-	是	-
				总铬	0.00098	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-
				粪大肠菌群数	2100000	<20	1000	个/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
				总氮(以N计)	26.0	3.59	15	mg/L	否	-	是	-
	烷基汞	<0.00003	<0.00003	0	mg/L	否	-	是	-			
氟化物	1.22	1.21	10	mg/L	否	-	是	-				
		污水综合排放标准(GB8978-1996)										

## 2020年上半年海口市重点污染源污水处理厂审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与	备注
云龙污水处理厂	云龙污水处理厂出水排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	2020-01-10	总铅	0.026	0.0032	0.1	mg/L	否	-	是	-
				悬浮物	328	7	10	mg/L	否	-	是	-
				总汞	0.00185	<0.00004	0.001	mg/L	否	-	是	-
				色度	25	5	30	倍	否	-	是	-
				pH值	7.04	7.22	6-9	无量纲	否	-	是	-
				动植物油	5.04	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-
				五日生化需氧量	40	3.2	10	mg/L	否	-	是	-
				总磷 (以P计)	2.00	0.20	0.5	mg/L	否	-	是	-
				总砷	0.0010	<0.0003	0.1	mg/L	否	-	是	-
				氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	21.0	2.70	5	mg/L	否	-	是	-
				总氮 (以N计)	55.2	8.26	15	mg/L	否	-	是	-
				烷基汞	<0.00003	<0.00003	0	mg/L	否	-	是	-
				六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	否	-	是	-
				化学需氧量	88	11	50	mg/L	否	-	是	-
				总铬	<0.0002	<0.0002	0.1	mg/L	否	-	是	-
				阴离子表面活性剂 (LAS)	2.81	<0.05	0.5	mg/L	否	-	是	-
				总镉	<0.00009	<0.00009	0.01	mg/L	否	-	是	-
粪大肠菌群	5600000	<20	1000	个/L	否	-	是	-				
石油类	3.56	<0.06	1	mg/L	否	-	是	-				

审批:

校核:

填表: