

2022年上半年海口市重点污染源废水企业监测数据审核表

污染源名称	监测点名称	执行标准	监测日期	项目名称	进口监测结果	出口监测结果	标准限值	限值单位	是否超标	超标倍数	是否参与评价	备注
海南海灵化学制药有限公司	污水总排口	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 2190 4-2008)	2022-03-29	pH值		7.35	6-9	无量纲	否	-	是	
				氨氮(NH ₃ -N)		5.51	20	mg/L	否	-	是	
				苯胺类		0.0003<	2	mg/L	否	-	是	
				二氯甲烷		0.0005<	0.3	mg/L	否	-	是	
				化学需氧量		6	100	mg/L	否	-	是	
				挥发酚		0.0003<	0.5	mg/L	否	-	是	
				硫化物		0.01<	1	mg/L	否	-	是	
				色度		4	50	倍	否	-	是	
				硝基苯类		0.00017<	2	mg/L	否	-	是	
				悬浮物		16	50	mg/L	否	-	是	
				总氮(以N计)		11.6	30	mg/L	否	-	是	
				总磷(以P计)		0.08	1	mg/L	否	-	是	
				总氰化物		0.004<	0.5	mg/L	否	-	是	
				总铜		0.006<	0.5	mg/L	否	-	是	
总锌		0.030	0.5	mg/L	否	-	是					
总有机碳		3.2	30	mg/L	否	-	是					
海南省人民医院(秀英院区)	综合污水排口	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	2022-02-09	pH值		7.59	6-9	无量纲	否	-	是	
				氨氮(NH ₃ -N)		44.1	/	mg/L	否	-	是	
				动植物油		0.10	20	mg/L	否	-	是	
				粪大肠菌群数		<20	5000	个/L	否	-	是	
				化学需氧量		82	250	mg/L	否	-	是	
				挥发酚		0.0003<	1.0	mg/L	否	-	是	
				六价铬		0.004<	0.5	mg/L	否	-	是	
				色度		8	/	倍	否	-	是	
				石油类		0.06<	20	mg/L	否	-	是	
				五日生化需氧量		22.1	100	mg/L	否	-	是	
				悬浮物		17	60	mg/L	否	-	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)		0.05<	10	mg/L	否	-	是	
				余氯		2.98	/	mg/L	否	-	是	
				总镉		0.00009<	0.1	mg/L	否	-	是	
				总铬		0.0002<	1.5	mg/L	否	-	是	
				总汞		0.00019	0.05	mg/L	否	-	是	
总铅		0.0007<	1.0	mg/L	否	-	是					
总氰化物		0.004<	0.5	mg/L	否	-	是					
总砷		0.0018	0.5	mg/L	否	-	是					
总银		0.02<	0.5	mg/L	否	-	是					
海南椰家力服务有限公司(龙华分厂)	污水处理站出口	污水综合排放标准(GB8978-	2022-03-10	pH值	8.10	7.42	6-9	无量纲	否	-	是	
				动植物油	4.5	0.06<	100	mg/L	否	-	是	
				化学需氧量	693	16	500	mg/L	否	-	是	
				五日生化需氧量	208	5.0	300	mg/L	否	-	是	
				悬浮物	252	15	400	mg/L	否	-	是	